

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная  
школа № 35»**

(МБОУ «Школа № 35»)  
652560, Кемеровская область,  
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 17  
Тел. 8(384 – 56) 4-48-71, 4- 34- 33  
Email: schkola\_pol\_35@mail.ru  
Сайт: schkola-35.ucoz.ru

от 13.03.2019 № 61

Начальнику территориального  
отдела Управления Федеральной  
службы в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Кемеровской  
области в городе Ленинске-  
Кузнецком, городе Полысаево и  
Ленинск-Кузнецком районе  
Кулешову Владимиру  
Сергеевичу

**Информация МБОУ «Школа № 35» о принятых мерах по  
устранению фактов нарушения требований СанПиН в соответствии с  
Предписанием № 8 от 08.02.2019 г.**

По пунктам Предписания № 8 от 08.02.2019 г. приняты следующие  
меры:

**По пункту 1**

В настоящее время школьный гардероб находится в стадии оснащения  
ячейками для обуви.

**По пункту 2**

Приём детей на обучение в школу ведётся в соответствии с перечнем  
закрепленных образовательных организаций за конкретными территориями  
на основании приказа Управления образования. Так как школа была  
построена по проекту в 1957 году, на данный момент нет возможности  
расширить зону кабинетов.

**По пункту 3**

Проводится работа по приобретению и установки умывальной раковины в  
кабинет химии. В кабинете физики и в лаборантскую физики требуется  
проведение водопровода и канализации, так как школа 1957 года постройки и  
не предусмотрен водопровод и канализация в этой части здания.  
(капитального ремонта не было проведено, проведение капитального ремонта  
школы запланировано на 2021 год).

**По пункту 4**

Проводится работа по приобретению качественной сертифицированной  
влагостойкой водоземлюсионной краски для окраски стен в учебных  
кабинетах №№ 2, 4, 7.

**По пункту 5**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городах  
Ленинске-Кузнецком и Полысаево,  
Ленинск-Кузнецком районе  
652500, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий,  
ул. Земляная, д. 6  
Тел. факс: 384-56-24-13  
E-mail: RP\_Leninsk@mail.ru

Проводится регулировка высоты учебной мебели для начальных классов.

**По пункту 6**

Размеры проходов и расстояния в учебных кабинетах № 1,4,11 (трехэтажное здание) и № 1,2,4,5 (кабинеты начальных классов) отрегулированы.

**По пункту 7**

Классные доски в учебных кабинетах начальных классов №№ 2,4,5 оснащены лотками для задержания меловой пыли.

**По пункту 8**

Проводится работа по приобретению ученических и демонстрационных столов в кабинеты физики и химии с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитными бортиками по наружному краю стола.

**По пункту 9**

Проводится работа по приобретению и установке вытяжного шкафа в лабораторию при кабинете химии.

**По пункту 10**

Рабочие столы в количестве 3-х штук со стационарными компьютерами переставлены, чтобы свет падал слева.

**По пункту 11**

Проводится работа по приобретению в кабинет информатики подъемно-поворотных кресел, регулируемых по высоте и углу наклона сидения и спинки.

**По пункту 12**

Проведена перепланировка и беседа с поварами о расстановке готовой продукции.

**По пункту 13**

В настоящее время на пищеблоке имеется промаркированная емкость для обработки производственных столов.

**По пункту 14**

Установлены дополнительные шкафы для хранения уборочного инвентаря, тряпки для мытья полов просушиваются.

**По пункту 15**

Заключается производственный контроль.

**По пункту 16**

Промаркирован производственный деревянный стол в горячем цехе.

**По пункту 17**

Проводится работа по приобретению и установке в кабинеты № 2, 3 подъемно-поворотных жалюзи и тканевых штор светлых тонов.

**По пункту 18**

Проводится работа по оснащению горячей водой лаборатории химии, санузлов для девочек, мальчиков и персонала, в помещении для обработки уборочного инвентаря.

**По пункту 19**

В личной медицинской книжке Орловой А.А. проставлены сведения о вакцинации, ревакцинации против кори, краснухи, против вирусного гепатита В.

**По пункту 20**

В личной медицинской книжке Казанцевой С.В. проставлены сведения о вакцинации АДС-М.

**По пункту 21**

Для повышения уровня искусственного освещения в кабинетах № 1,7,6,8,10 будет произведена замена системы освещения при проведении капитального ремонта. (капитального ремонта не было проведено с 1957 года, проведение капитального ремонта школы запланировано на 2021 год).

**По пункту 22**

В кабинете информатики произведена протяжка контактных соединений заземляющих линий, проверка металlosвязи заземляющих контактов с главной заземляющей шиной.

**По пункту 23**

В подсобном помещении для разведения дез.средства будет установлена вентиляция. Комната оснащена защитными очками, респиратором для работы. Приобретен вентилятор для установки в стену, которая будет проводиться в отсуствии детей.

**По пункту 24**

В настоящее время используются новые щетки, которые регулярно промываются.

Директор МБОУ «Школа № 35»

О.Н. Мышкина

13.03.2019 г.

