

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, № телефона, эл. адрес)

Отдел НДПР г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов,54, тел/факс (8-384-56) 4-42-26, E-Mail: ond12@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«18» февраля 2019 года

г. Полысаево

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Основная общеобразовательная школа №35»

652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 17 - юридический адрес;

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директору

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа №35»

Мышкиной Оксане Николаевне

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору подполковника вн. службы Борисова Дениса Николаевича от «11» января 2019 года, № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «25» января 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «25» января 2019 г., с 13 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г., с 15 ч. 00 мин. «18» февраля 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «18» февраля 2019 г., проведена проверка государственным инспектором г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов по пожарному надзору Захаровой Оксаной Сергеевной, территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №35» расположенного по адресу: город Полысаево, улица Космонавтов, 17

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №35» Мышкиной Оксаной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации. Формирование сигналов управления системами обще-	п.49 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390), п. 13.1, 13.2, 13.3 Норм пожарной безо-	11.02.2020	

	<p>обменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, заблокированных с системами пожарной автоматики, не осуществляется при срабатывании пожарных извещателей. Общеобменная вентиляция и кондиционирование не заблокированы с системами пожарной автоматики.</p>	<p>пасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001 (утверждены приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31), п. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009, ст.4, ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>		
2.	<p>Руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.</p>	<p>п.49, п.50 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390).</p>	11.02.2020	
3.	<p>Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>п.50 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390).</p>	11.02.2020	
4.	<p>Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления.</p>	<p>п. 5.8.4 таблицы 1 ГОСТ Р 56936-2016, ст.4, ст.6, ч.3 ст.48, ч.3 ст.51, ст.81, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390).</p>	11.02.2020	

	В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок их срок эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет.			
5.	Лестничные клетки, не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п.4.2.7. СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.17. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», п.6.18* СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст.4, ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	11.02.2020	
6.	Заполнение проемов в противопожарных перегородках помещения электроцитовой не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости, противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30 (30 минут).	п.4.17, 5.6.4 Свода правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4-13130-2013, п.5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.18 СНИП 21-01-97, в соответствии со ст.4, ст. 6, ст.88. Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	11.02.2020	
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.	п.3.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.3.3 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), ст.4, ст.6, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	11.02.2020	
8.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных	п.24 Правил Противопожарного Режима в Россий-	11.02.2020	

	<i>пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	<i>ской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390).</i>		
9.	<i>В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального или цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Эвакуационными выходами считаются выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами.</i>	<i>п.8.1.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункта 1.97. СНИП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", п.6.18* СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст.4, ст.6, ч.1, ч.4, п.1 ч.5 ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>	11.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Польшаево

(должность, фамилия, инициалы)

Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов

по пожарному надзору Захарова Оксана Сергеевна

государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получил

(подпись)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного

(должность, фамилия, инициалы)

учреждения «Основная общеобразовательная школа №35»

Мышкина Оксана Николаевна

«18» февраля 2019г.